

Section G
1 : 50

Naviglio Pavese

SP ex SS 35

Via Alzaia Pavese (pista ciclabile)

Roggia Bareggia

Roggia Grande

SWS-4
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE #2 210x250 cm
PROFONDITÀ 2 m FONDO VASCA
VASCA CON IMPERMEABILIZZAZIONE A TENUTA FLUIDI AGGRESSIVI (ACQUE NERE)
VEDERE TAVOLA 230010_KMP0002-E

105x150H120 cm
PTB

1.00%

SDP: De110 SDP
90.90 m

DCW: De200 DCW
90.69 m

PASSAGGIO DELLA TUBAZIONE ALL'INTERNO DEL CUNICOLO DI CLS

TUBAZIONE IN PRESSIONE PE PN10 ATTRAVERSAMENTO STAFFATA E TRAMITE SCATOLARE IN CLS

SDP: De110

DCW: De200

DISCESA NEL TERRENO

INSTALLAZIONE GIUNTO DI DILATAZIONE LINEARE

SDP: De110
DCW: De200

DCW: De200

SDP: De110

POZZETTO DI CALMA

SIFONE TIPO FIRENZE

TUBAZIONI SOVRAPPOSTE

TUBAZIONE De200 IN PRESSIONE PE 100 PN16
TUBAZIONE De110 IN PRESSIONE PE 100 PN16 INSTALLATE SULLA TRAVE DI BORDO DEL PONTE

TUBAZIONE De 125 A GRAVITA'

COLLEGAMENTO RETE FOGNARIA ESISTENTE

VERSO COLLEGAMENTO RETE IDRICA ESISTENTE

TUBAZIONE A GRAVITA' IN PEAD

Da definire accesso vano tecnico sottostante il camminamento della passerella

Da definire accesso vano tecnico sottostante il camminamento della passerella

SWS-3
STAZIONE DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE
#1 210x250 cm
PROFONDITÀ 2 m FONDO VASCA
VASCA CON IMPERMEABILIZZAZIONE A TENUTA FLUIDI AGGRESSIVI (ACQUE NERE)
VEDERE TAVOLA 230010_KMP0002-E

DCW: De200 DCW
90.37 m

SDP: De110 SDP
90.82 m

SDP: De110 SDP
91.09 m

DCW: De200 DCW
91.05 m

INSTALLAZIONE GIUNTO DI DILATAZIONE LINEARE

TUBAZIONE de200 IN PRESSIONE PE 100 PN16
TUBAZIONE DE 110 IN PRESSIONE PE PN10

DISCESA TUBAZIONE De200

DCW: De200 DCW
90.33 m

100x100H150 cm
PEd

DCW: De200 DCW
91.05 m

SD: De125 SD
90.33 m

TUBAZIONE de200 IN PRESSIONE PE 100 PN16
TUBAZIONE De 110 IN PRESSIONE PE PN10

DCW: DN200

SDP: DN110

+90.50 m

Section A
1 : 10

DCW: De200

SDP: De110

+90.52 m

Section B
1 : 10

Passerella Pedonale Quadrante 1 - Passaggi sotto-servizi elettrici
1 : 100



Section C
1 : 50

Passerella Pedonale Quadrante 2 - Passaggi sotto-servizi elettrici
1 : 100



Section D
1 : 50



Section E
1 : 25







Section F
1 : 25

DETTAGLIO STAFFAGGIO PONTE NAVIGLIO PAVESE

PROSPETTO 1:10

SEZIONE 1:10


40
450
147
147
147